

湖北方源东力电力科学研究所有限公司

油质试验报告

报告编号：(检)FY-HH2017-Y055

检测所依据的标准（代号、名称）：

DL/T 259-2012 六氟化硫气体密度继电器校验规程

检测所使用的主要仪器：

仪器名称	型号	仪器编号	校验有效期至
密度继电器校验器 (相对压力型)	TYDD II	T20130411	2018.03.16



湖北方源东力电力科学研究所有限公司

油质试验报告

报告编号: (检)FY-HH2017-Y055

委托单位	中国水电建设集团十五工程局有限公司			
样品编号	F-2017-0272-1			
样品名称	SF6 气体密度继电器校验仪			
送检设备 编号	1704189			
委托项目	比对检测			
收样日期	2017年4月25日			
试验日期	2017年5月4日			
序号	标准压力(Mpa)	测试压力(Mpa)	绝对误差(Mpa)	相对误差
1	0.11077	0.1110	0.0002	0.21%
2	0.21499	0.2160	0.0010	0.47%
3	0.30505	0.3040	-0.0011	-0.34%
4	0.40886	0.4100	0.0011	0.28%
5	0.51141	0.5120	0.0006	0.12%
6	0.61064	0.6100	-0.0006	-0.10%
7	0.71108	0.7110	-0.0001	-0.01%
结论与建议	/			